

Projet QC-2021-04
Réponses aux commentaires reçus pendant la période de consultation

Juin 2021

Ce document est une synthèse des commentaires présentés par les entités, tels qu'ils ont été reçus et dans la langue et selon la rédaction utilisée par celles-ci pendant la période de consultation portant sur le projet QC-2021-04.

Document visé	Section visée	Commentaire	Entité	Réponse du coordonnateur de la fiabilité
TOP-001-5	Exigences 20,21,23 et 24	Est-ce que ces exigences ont un impact direct ou indirect sur les procédures et installations de communication du CCR des autres entités que HQT? Étant donné que ces autres entités transmettent des données et/ou en transmettront dans le futur au TOP, BA et RC.	RTA	<p>Le Coordonnateur remercie l'entité pour sa participation à la consultation publique. Les moyens d'échange de données avec les entités dont le TOP et le BA a déterminé qu'elles détiennent des données dont ils ont besoin sont déjà établis dans les exigences E19 et E20 de la norme TOP-001-3, en vigueur au Québec depuis le 1^{er} juillet 2017. La Régie a récemment adopté dans sa décision D-2021-047 la norme TOP-001-3 et son annexe sans la disposition particulière relative aux producteurs à vocation industriels (PVI) avec une date en vigueur le 1^{er} avril 2022 et une date de mise en application au 1^{er} août 2022.</p> <p>Les exigences E20 et E23 de la norme TOP-001-5 visent le TOP et le BA et exigent une infrastructure d'échange de données redondante et à acheminement diversifié uniquement à l'intérieur du centre de contrôle principal du RC, BA et TOP pour les données dont ils ont besoin pour leurs tâches de surveillance en temps réel et d'évaluation en temps réel. Par conséquent, ces exigences n'impactent qu'HQT en tant que TOP et BA au sein de leurs centres de contrôle.</p>
TOP-001-5	Diff. annexe	Commentaire: Le document a été transmis en anglais seulement.	RTA	Le Coordonnateur remercie l'entité pour sa participation à la consultation publique. Le site internet du Coordonnateur a été mis à jour avec la version française du fichier.